

令和元年度 エネルギー回収施設(立谷川)の維持管理状況

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

対象	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1・2号炉	種類	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ			37,785.07
	数量(t)	3,639.64	4,113.76	3,577.40	4,170.85	4,305.65	3,675.57	3,792.77	3,713.05	3,566.64	3,229.74			

2. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った月日

冷却設備：ボイラ・エコノマイザ														
排ガス処理設備：減温塔・ろ過式集じん器・触媒脱硝塔														
対象	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1号炉	冷却設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	排ガス処理設備	-	-	21日	-	6・8日	-	-	19・20・26日	-	27・28日			
2号炉	冷却設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	排ガス処理設備	-	20・21日	13・14日	-	10・11日	-	14日	-	17-19・25日	19・20日			

・冷却設備及び排ガス処理設備では、焼却停止時の上記月日に清掃による除去に加えて、焼却時に機械運転による連続除去を行っています。

3. 煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（六月に一回以上測定する項目）

(1回目)						
対象	項目	基準値	採取位置	採取月日	結果の得られた月日	測定結果
1号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突※	6月11日	6月26日	<3
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				0.001
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				<5
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				12
2号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突※	7月24日	8月9日	<5
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				0.003
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				25
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				26

(2回目)						
対象	項目	基準値	採取位置	採取月日	結果の得られた月日	測定結果
1号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突※	10月21日	11月5日	<4
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				<0.001
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				7
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				6
2号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突※	11月7日	11月25日	<3
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				<0.001
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				29
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				12

(3回目)						
対象	項目	基準値	採取位置	採取月日	結果の得られた月日	測定結果
1号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突※	12月10日	12月27日	<3
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				<0.002
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				19
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				7
2号炉	硫黄酸化物(ppm)	20以下	煙突※	12月11日	12月27日	<3
	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.01以下				<0.001
	塩化水素濃度(ppm)	50以下				11
	窒素酸化物濃度(ppm)	50以下				9

・ばいじん濃度・塩化水素濃度・窒素酸化物濃度の基準値・測定結果はO₂＝12％換算値です。

・※の煙突はフロー図によります。

4. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（一年に一回以上測定する項目）
（1回目）

対象	項目	基準値	採取位置	採取月 日	結果の得られた月 日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³N)	0.05以下	煙突※	6月11日	7月9日	0.0024
2号炉	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³N)	0.05以下	煙突※	7月24日	8月21日	0.0020


（2回目）

対象	項目	基準値	採取位置	採取月 日	結果の得られた月 日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³N)	0.05以下	煙突※	10月21日	11月20日	0.00074
2号炉	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³N)	0.05以下	煙突※	11月7日	12月5日	0.0130

（3回目）

対象	項目	基準値	採取位置	採取月 日	結果の得られた月 日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³N)	0.05以下	煙突※	12月10日	1月8日	0.00230
2号炉	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³N)	0.05以下	煙突※	12月11日	1月8日	0.00250

・※の煙突は位置図図による。



エネルギー回収施設(立谷川)における排ガスの採取位置図